


C) alternativa

In presenza di tubazioni in pressione ed/od in mancanza di un pozzetto adeguato il campionatore dovrà prelevare i campioni da una vaschetta, appositamente dedicata, come sotto riportato (disegno indicativo):



Note:

- altezza vaschetta > 50 - 60 cm circa
- larghezza > 40-50 cm circa
- la vaschetta può essere inclinata lato dx per favorire lo svuotamento

Le dimensioni dell'apparecchiatura, puramente indicative, sono da valutare in funzione della portata in ingresso, in modo da evitare fenomeni di sedimentazione.